

Bijlage horecaverunning: Checklist brandveiligheid voor bestaande cafés of gelijkaardige handelszaken





Dit formulier is een verplichte bijlage bij de aanvraag voor een horecaverunning. De burgemeester kan een plaatsbezoek aanvragen aan de brandweer. De kosten hiervoor zijn voor de uitbater. (Retributiereglement: www.hvzfluvia.be/opdrachten). Ten laatste 2 maand na de opdracht van de burgemeester levert de brandweer een attest af. Als niet alle keuringen en periodieke controles in orde zijn, dan wordt het attest later afgeleverd.

Indien bijkomende vragen: contacteer brandpreventie@hvzfluvia.be of 056 23 99 40

Naam horecazaak: _____

schrappen wat
niet past

Toegankelijkheid	Kan de brandweer bij het gebouw geraken?		ok / niet ok	
Bewoning	Er is geen mogelijkheid om te overnachten in de handelszaak		ok / niet ok	
	Er is aanpalende bewoning (boven of achter) door anderen dan de uitbater	Er is een scheidingswand in baksteen/beton/brandweerstand van 1 uur en een afzonderlijke uitgang	ok / niet ok	
	Er is aanpalende bewoning (boven of achter) door de uitbater	Er is rookdetectie in de woning	ok / niet ok	
Scheiding ten opzichte van burelen	Burelen bevinden zich in een ander gebouw	Er is een scheidingswand in baksteen/beton/brandweerstand van 1 uur of een buitenafstand van 6 meter	ok / niet ok	
	Een andere activiteit vindt plaats naast de handelszaak (vb. braderie, markt,...)	Er is een scheidingswand in baksteen/beton/brandweerstand van 1 uur of de afstand van de horecazaak bedraagt minimum 4 meter	ok / niet ok	
Evacuatie	Aantal personen maximaal toegelaten in de zaak:	aantal personen = minimum uitgang (cm) (vb. 80 personen = 80 cm uitgang)	ok / niet ok	
	- minder dan 50 personen	Er is minimum 1 (nood-)uitgang	ok / niet ok	
	- meer dan 50 personen	Er zijn minimum 2 (nood-)uitgangen	ok / niet ok	
	- meer dan 500 personen	Er zijn minimum 3 (nood-)uitgangen	ok / niet ok	
	Er zijn meerdere (nood-) uitgangen	- De deuren staan in tegenovergestelde zijden		ok / niet ok
		- De deuren staan onafhankelijk van elkaar		ok / niet ok
	Soorten deuren	De deuren zijn draaideuren of schuifdeuren die niet gesloten zijn als de zaak open is		ok / niet ok
	Pictogrammen	Volgende pictogrammen hangen zichtbaar uit: Uitgang  Nooduitgang 		ok / niet ok
Afstand tot uitgang	De afstand tot de uitgang is minder dan 45 meter loopafstand of maximum 30 meter in vogelvlucht		ok / niet ok	
Veiligheidsverlichting	Aan de (nood-)uitgangen, in gangen en aan trappen		ok / niet ok	
Melding	Is er melding mogelijk?	Er is telefoon of GSM aanwezig	ok / niet ok	
	Waarschuwing /Alarm	Is er een alarmstelsel voor bezoekers bij meerdere lokalen (vb. zaaltje) of bouwlagen (niet van toepassingen als er geen meerdere lokalen of bouwlagen zijn)	ok/niet ok/nvt	

	Instructies	Er is schriftelijk vastgelegd wie wat doet bij brand	ok / niet ok
Technische en veiligheidsuitrusting	Stookplaats	Er is een brandveilige scheiding (meer dan 30 kW vermogen)	ok / niet ok
		Bij mazoutbrander is er een automatische blusser aanwezig	ok / niet ok
		Er is geen brandbaar materiaal aanwezig	ok / niet ok
	Keuken (ook als er alleen een friteuse staat)	Er is een brandveilige scheiding of automatische blussing en een afsluiting van de energietoevoer	ok / niet ok
	Blusmiddelen	Er is één poederblusser van minimum 6 kg (=1E) aanwezig of één equivalent aanwezig per 150 m ²	ok / niet ok
Uitbating (moet regelmatig gecontroleerd worden)	Er wordt gebruik gemaakt van vloeibare of gasvormige brandstof	De brandstof staat niet binnen	ok / niet ok
	Gasflessen staan buiten	De flessen zijn vastgemaakt, staan beschermd en veilig met een vaste leiding naar binnen	ok / niet ok
	Er zijn losse toestellen met open vlam of gloeiend oppervlak	De toestellen zijn vast en stabiel opgesteld en staan meer dan 1 meter verwijderd van brandbare materialen	ok / niet ok
	Gastoestellen	De aansluitflexibel is maximum 2 meter en de vervaldatum van de leiding is niet overschreden	ok / niet ok
	Blusdeken en snelblussers	Zijn beschikbaar in veilige nabijheid van keukentoestellen en open vuren	ok / niet ok
	Decoratie en aankleding	Er worden geen brandgevaarlijke materialen gebruikt (vb. Isomo, doeken,...)	ok / niet ok
Keuringen en periodieke nazichten	Laagspanning + attest als bijlage toevoegen	Er is een geldig verslag van EDTC (Erkende dienst voor technische keuringen) dat minder dan 5 jaar oud is	ok / niet ok
	Veiligheidsverlichting	De veiligheidsverlichting werkt goed en de uitbater doet minstens om de 6 maand controle. De data hiervan staat geregistreerd in een logboek.	ok / niet ok
	Verwarming + attest als bijlage toevoegen	Er is een attest van goede werking van de installateur. Dit attest is minder dan 1 jaar oud	ok / niet ok
	Schoorsteen (niet nodig voor gas)	Er is een reinigingsattest van een veger. Dit attest is minder dan 1 jaar oud	ok / niet ok
	Gasdichtheid + attest als bijlage toevoegen	Er is een attest van goede werking van de installateur. Dit attest is minder dan 5 jaar oud	ok / niet ok
	Blustoestellen	Er is een nazichtsattest van een bevoegd persoon. Dit attest is minder dan 1 jaar oud	ok / niet ok
	Dampkappen	De uitbater reinigt minstens elk jaar de dampkap. De data staan in een logboek	ok / niet ok

Datum: / /

Handtekening:

Andere opmerkingen: